

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГОКУ «Специальная
(коррекционная) школа г. Бодайбо»

Сычевская О.Я.

«09» июля 2019 г.

Дефектная ведомость объемов работ № 1

Капитальный ремонт помещений 1этажа с перепланировкой под столовую здания ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо».

Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Ремесленная 33

Электроснабжение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Характеристика дефектов	Методы устранения	Примечание (материалы, марки)
1	Щит распределительный навесной 380/220В с шинами N и PE аксессуарами, с вводным аппаратом (ЩС)	шт	1	Истек срок эксплуатации	замена	Щит распределительный навесной 380/220В, IP54 с шинами N и PE и аксессуарами на вводе (ЩС)
2	Щит распределительный навесной 380/220В с шинами N и PE аксессуарами, с вводным аппаратом (ЩВ)	шт	1	Истек срок эксплуатации	замена	Щит распределительный 380/220В, IP54 с шинами N и PE аксессуарами, с вводным аппаратом (ЩВ)
3	Щит распределительный навесной 380/220В с шинами N и PE аксессуарами, с вводным аппаратом (ЩО)	шт	1	Истек срок эксплуатации	замена	Щит распределительный навесной 380/220В, IP54 с шинами N и PE и аксессуарами на вводе (ЩО)
4	Подвесной светильник люминисцентный мощностью 80 Вт.	шт	60	Истек срок эксплуатации Недостаточная освещенность помещений	замена	Светильник светодиодный 18Вт, IP65
5	Розетка откр.уст. двойная с зазем.конт. и защ. шт., 16А, ~250В	шт	10	Истек срок эксплуатации	замена	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, открытой установки 16А 220В

6	Розетка открытой установки, с заземл, контактами 16А, ~250В	шт	15	Истек срок эксплуатации	замена	Промышленные розетки с заземляющим контактом, открытой установки 16А 380В
7	Выключатель одноклавишный открытой установки 10А, ~250В	шт	18	Истек срок эксплуатации	замена	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В IP44
8	Выключатель одноклавишный открытой установки 10А, ~250В	шт	5	Истек срок эксплуатации	замена	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В IP44
9	Выключатель двухклавишный открытой установки 10А, ~250В	шт	5	Истек срок эксплуатации	Демонтаж без замены	
10	Выключатель одноклав. пылевлагозащищенный, откр. Установки	шт	4	Истек срок эксплуатации	Демонтаж без замены	
11	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечения 2х1.5	км	0.3	Истек срок эксплуатации	замена	Кабель ВВГнг(А)-LS в кабельных каналах по стенам и потолкам здания
12	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечения 2х2.5	км	0.2	Истек срок эксплуатации	замена	Кабель ВВГнг(А)-LS в кабельных каналах по стенам и потолкам здания
13	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечения 4х2.5		0.2	Истек срок эксплуатации	замена	Кабель ВВГнг(А)-LS в кабельных каналах по стенам и потолкам здания

Составил



А.Г. Самойлов